

Classificação das empresas conforme **Relatório Setorial nº 052 (período de validade: 02/09/2023 a 01/12/2023)**, da ABCLS - Associação Brasileira da Construção Leve e Sustentável e da TESIS – Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.

**PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DOS COMPONENTES PARA SISTEMAS  
CONSTRUTIVOS EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL**

**RELATÓRIO SETORIAL Nº 052**

(Período de validade: 02/09/2023 a 01/12/2023)

**Tabela 1 – Classificação das empresas participantes no Relatório Setorial nº 052**

| Razão social                                                   | CNPJ                                                       | Marca comercializada     | Componentes comercializados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Classificação      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ALTENBURG TÊXTIL LTDA./ ALTENBURG NORDESTE LTDA..</b>       | SC:<br>75.293.662/0004-49<br><br>SE:<br>10.572.515/0001-10 | ECOFIBER WALL            | Lã de PET com gramatura nominal de 0,350 kg/m <sup>2</sup> (para Montante 48) e com gramatura nominal de 0,525 kg/m <sup>2</sup> (para Montante 70)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Qualificada</b> |
| <b>ANANDA METAIS LTDA.</b>                                     | MG:<br>04.215.721/0015-75                                  | ANANDA                   | Perfilados de aço Montantes 48, 70 e 90, Guias 48, 70 e 90, Canaleta C e Cantoneira CL25<br>Suporte nivelador comum para perfilado de aço tipo Canaleta C e Tirante                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Qualificada</b> |
| <b>BARBIERI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERFIS LTDA.</b> | PR:<br>13.023.134/0001-70                                  | BARBIERI / BARBIERI PLUS | Perfilados de aço Montantes 48, 70 e 90, Guias 48, 70 e 90, Canaleta C e Cantoneira CL25<br>Suporte nivelador comum para perfilado de aço tipo Canaleta C e Tirante                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Qualificada</b> |
| <b>GRAVIA INDÚSTRIA DE PERFILADOS DE AÇO LTDA.</b>             | DF:<br>26.487.744/0002-57                                  | GRAVIA                   | Perfilados de aço Montantes 48, 70 e 90, Guias 48, 70 e 90, Canaleta C e Cantoneira CL25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Qualificada</b> |
| <b>GYPSUM S.A. MINERAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO.</b>            | PE:<br>24.443.608/0002-30<br><br>RJ:<br>24.443.608/0010-40 | GYPSUM DRYWALL           | Chapa de gesso ST de 12,5mm<br>Chapa de gesso RU de 12,5mm<br>Chapa de gesso RF de 12,5mm<br>Chapa de gesso RF de 15,0mm<br>Massa em pó para tratamento de juntas<br>Massa pronta para tratamento de juntas<br>Perfilados de aço Montantes 48, 70 e 90, Guias 48, 70 e 90, Canaleta C e Cantoneira CL25<br>Suporte nivelador comum para perfilado de aço tipo Canaleta C e Tirante<br>Fita de papel microperfurado para tratamento de juntas | <b>Qualificada</b> |
| <b>JEFER PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA.</b>                       | SC:<br>02.999.999/0004-00                                  | JEFER                    | Perfilados de aço Montantes 48, 70 e 90, Guias 48, 70 e 90, Canaleta C e Cantoneira CL25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Qualificada</b> |

Continua.

Classificação das empresas conforme **Relatório Setorial nº 052 (período de validade: 02/09/2023 a 01/12/2023)**, da ABCLS - Associação Brasileira da Construção Leve e Sustentável e da TESIS – Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.

**PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DOS COMPONENTES PARA SISTEMAS  
CONSTRUTIVOS EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL**

**RELATÓRIO SETORIAL Nº 052**

(Período de validade: 02/09/2023 a 01/12/2023)

**Tabela 1 – (continuação) – Classificação das empresas participantes no Relatório Setorial nº 052**

| Razão social                                                             | CNPJ                                                       | Marca comercializada | Componentes comercializados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Classificação      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>KNAUF DO BRASIL LTDA.</b>                                             | RJ:<br>02.082.558/0001-99<br><br>BA:<br>02.082.558/0008-65 | KNAUF                | Chapa de gesso ST de 12,5mm<br>Chapa de gesso RU de 12,5mm<br>Chapa de gesso RF de 12,5mm<br>Chapa de gesso RF de 15,0mm<br>Massa em pó para tratamento de juntas<br>Massa pronta para tratamento de juntas<br>Perfilados de aço Montantes 48, 70 e 90, Guias 48, 70 e 90, Canaleta C e Cantoneira CL25<br>Suporte nivelador comum para perfilado de aço tipo Canaleta C e Tirante<br>Fita de papel microperfurado para tratamento de juntas | <b>Qualificada</b> |
| <b>MULTIPERFIL GRASSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERFILADOS LTDA.</b>      | SP:<br>03.105.750/0001-16                                  | MULTIPERFIL          | Massa pronta para tratamento de juntas<br>Perfilados de aço Montantes 48, 70 e 90, Guias 48, 70 e 90, Canaleta C e Cantoneira CL25<br>Suporte nivelador comum para perfilado de aço tipo Canaleta C e Tirante<br>Fita telada autoadesiva em fibra de vidro para tratamento de juntas                                                                                                                                                         | <b>Qualificada</b> |
| <b>PERFILGERAIS IND. E COM. DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO A SECO LTDA.</b> | MG:<br>19.233.313/0001-18                                  | PERFILGERAIS         | Perfilados de aço Montantes 48, 70 e 90, Guias 48, 70 e 90, Canaleta C e Cantoneira CL25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Qualificada</b> |
| <b>PERFITASSI INDÚSTRIA DE PERFIS DE AÇO LTDA.</b>                       | PR:<br>11.896.082/0002-00                                  | PERFITASSI           | Perfilados de aço Montantes 48, 70 e 90, Guias 48, 70 e 90, Canaleta C e Cantoneira CL25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Qualificada</b> |
| <b>PERFIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI</b>                             | RS:<br>22.783.243/0001-86                                  | PERFIVALE            | Perfilados de aço Montantes 48, 70 e 90, Guias 48, 70 e 90, Canaleta C e Cantoneira CL25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Qualificada</b> |

Continua.

Classificação das empresas conforme **Relatório Setorial nº 052 (período de validade: 02/09/2023 a 01/12/2023)**, da ABCLS - Associação Brasileira da Construção Leve e Sustentável e da TESIS – Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.

**PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DOS COMPONENTES PARA SISTEMAS  
CONSTRUTIVOS EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL**

**RELATÓRIO SETORIAL Nº 052**

(Período de validade: 02/09/2023 a 01/12/2023)

**Tabela 1 – (continuação) – Classificação das empresas participantes no Relatório Setorial nº 052**

| Razão social                                                               | CNPJ                                                       | Marca comercializada                                 | Componentes comercializados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Classificação      |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>PLACO DO BRASIL LTDA.</b>                                               | SP:<br>00.700.460/0001-22<br><br>BA:<br>00.700.460/0007-18 | PLACO                                                | Chapa de gesso ST de 12,5mm<br>Chapa de gesso RU de 12,5mm<br>Chapa de gesso RF de 12,5mm<br>Chapa de gesso RF de 15,0mm<br>Massa em pó para tratamento de juntas<br>Massa pronta para tratamento de juntas<br>Perfilados de aço Montantes 48, 70 e 90, Guias 48, 70 e 90, Canaleta C e Cantoneira CL25<br>Suporte nivelador comum para perfilado de aço tipo Canaleta C e Tirante<br>Fita de papel microperfurado para tratamento de juntas<br>Fita telada autoadesiva em fibra de vidro para tratamento de juntas | <b>Qualificada</b> |
| <b>SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA.</b> | SP:<br>61.064.838/0090-09                                  | ISOVER (WALLFELT POP4+)                              | Feltro de lã de vidro com espessuras nominais de 50 mm e de 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Qualificada</b> |
| <b>SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA.</b> | SP:<br>61.064.838/0157-50                                  | ADFORS FIBA TAPE (CLASSIC / MODL-X / PERFECT FINISH) | Fita telada autoadesiva em fibra de vidro para tratamento de juntas em sistemas construtivos em chapas de gesso para <i>drywall</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Qualificada</b> |
| <b>SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.</b>              | PR:<br>19.051.774/0021-13                                  | SMART                                                | Perfilados de aço Montantes 48, 70 e 90, Guias 48, 70 e 90, Canaleta C e Cantoneira CL25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Qualificada</b> |
| <b>WALSANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.</b>                                  | SP:<br>11.471.595/0001-80                                  | WALSANT                                              | Suporte nivelador comum para perfilado de aço tipo Canaleta C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Qualificada</b> |
| <b>WALSYWA INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA.</b>         | SP:<br>05.896.435/0001-80                                  | WALTAPE / WALTAPE PLUS / WALPAPER                    | Fita de papel microperfurado para tratamento de juntas<br>Fita telada autoadesiva em fibra de vidro para tratamento de juntas em sistemas construtivos em chapas de gesso para <i>drywall</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Qualificada</b> |

**EMPRESAS QUALIFICADAS:** são empresas que participam do Programa e que apresentam histórico de conformidade nos componentes, produzidos e/ou comercializados, em relação aos requisitos das respectivas Normas Brasileiras e de referência do Programa Setorial da Qualidade, listados na Tabela 2, a seguir.

Classificação das empresas conforme **Relatório Setorial nº 052 (período de validade: 02/09/2023 a 01/12/2023)**, da ABCLS - Associação Brasileira da Construção Leve e Sustentável e da TESIS – Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.

## PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DOS COMPONENTES PARA SISTEMAS CONSTRUTIVOS EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL

### RELATÓRIO SETORIAL Nº 052

(Período de validade: 02/09/2023 a 01/12/2023)

**Tabela 2 – Requisitos para a qualificação de empresas participantes do Programa Setorial da Qualidade dos Componentes para Sistemas Construtivos em Chapas de Gesso para Drywall**

| Componente                                                                                                   | Referências normativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Requisitos                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chapa de gesso:<br/>Standard e Resistente à Umidade de 12,5mm e Resistente ao Fogo de 12,5mm e 15,0mm</b> | ABNT NBR 14715:2021 – Chapas de gesso para drywall. Parte 1 e 2: Requisitos e métodos de ensaio                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Identificação na chapa de gesso <sup>(*)</sup><br>Características geométricas <sup>(*)</sup><br>Densidade superficial de massa<br>Dureza superficial<br>Resistência à ruptura na flexão<br>Absorção de água (somente para RU)                                                          |
| <b>Perfilados de aço:<br/>Montantes 48, 70 e 90, Guias 48, 70 e 90, Canaleta C e Cantoneira CL25</b>         | ABNT NBR 15217:2018 – Perfilados de aço para sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall – Requisitos                                                                                                                                                                                                                                                                       | Identificação no perfilado <sup>(*)</sup><br>Espessura do perfilado<br>Demais dimensionais <sup>(*)</sup><br>Massa do revestimento de zinco<br>Limite de escoamento                                                                                                                    |
| <b>Suporte nivelador comum para Canaleta C e tirante</b>                                                     | ABNT NBR 15758:2009 – Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall – Projeto e procedimentos executivos para montagem. Parte 2: Requisitos para sistemas usados como forros<br><br>Texto-base 217:000.004-002: dez/2022 – Dispositivos de sustentação, união e fixação para forros em sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall – Requisitos e métodos de ensaio | Identificação na peça e/ou na embalagem <sup>(*)</sup><br>Espessura do suporte<br>Resistência à tração no conjunto pendural + perfilado<br>Resistência à tração no pendural<br>Massa de zinco no suporte<br>Massa de zinco no tirante<br>Resistência à corrosão em névoa salina neutra |
| <b>Massa para tratamento de juntas: pronta ou em pó</b>                                                      | ABNT NBR 15758:2009 – Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall – Projeto e procedimentos executivos para montagem. Parte 1: Requisitos para sistemas usados como paredes<br><br>Texto-base 217:000.005-001: abr/2023 – Fitas e massas para tratamento de juntas em sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall – Requisitos e métodos de ensaio                | Identificação na embalagem <sup>(*)</sup><br>Retração da massa<br>Craqueamento/fissuração<br>Aderência da fita à massa                                                                                                                                                                 |
| <b>Feltro de lã de vidro com espessuras nominais de 50 mm e 70 mm</b>                                        | ABNT NBR 16726:2019 – Feltros de lã de vidro para isolamento acústico e térmico em sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall – Requisitos e métodos de ensaio                                                                                                                                                                                                             | Marcação na embalagem <sup>(*)</sup><br>Análise dimensional <sup>(*)</sup><br>Gramatura<br>Absorção de umidade<br>Resistência à tração longitudinal<br>Contribuição à corrosão do aço<br>Condutividade térmica<br>Reação ao fogo                                                       |

Continua.

Classificação das empresas conforme **Relatório Setorial nº 052 (período de validade: 02/09/2023 a 01/12/2023)**, da ABCLS - Associação Brasileira da Construção Leve e Sustentável e da TESIS – Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.

**PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DOS COMPONENTES PARA SISTEMAS  
CONSTRUTIVOS EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL**

**RELATÓRIO SETORIAL Nº 052**

(Período de validade: 02/09/2023 a 01/12/2023)

**Tabela 2 – (continuação) – Requisitos para a qualificação de empresas participantes do Programa Setorial da Qualidade dos Componentes para Sistemas Construtivos em Chapas de Gesso para Drywall**

| Componente                                                            | Referências normativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Requisitos                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Feltro de lã de vidro com espessuras nominais de 50 mm e 70 mm</b> | ABNT NBR 16726:2019 – Feltros de lã de vidro para isolamento acústico e térmico em sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall – Requisitos e métodos de ensaio                                                                                                                                                                                              | Marcação na embalagem <sup>(*)</sup><br>Análise dimensional <sup>(*)</sup><br>Gramatura<br>Absorção de umidade<br>Resistência à tração longitudinal<br>Contribuição à corrosão do aço<br>Condutividade térmica<br>Reação ao fogo |
| <b>Lã de PET com gramaturas nominais de 0350 kg/m² e 0,525 kg/m²</b>  | ABNT NBR 16832:2020 – Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall – Lãs de PET para isolamento térmico e acústico – Requisitos e métodos de ensaio                                                                                                                                                                                                           | Marcação na embalagem <sup>(*)</sup><br>Análise dimensional <sup>(*)</sup><br>Gramatura<br>Absorção de umidade<br>Resistência à tração longitudinal<br>Estabilidade dimensional<br>Condutividade térmica<br>Reação ao fogo       |
| <b>Fita telada autoadesiva em fibra de vidro</b>                      | Texto-base 217:000.005-001: abr/2023 – Fitas e massas para tratamento de juntas em sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall – Requisitos e métodos de ensaio                                                                                                                                                                                              | Identificação na embalagem <sup>(*)</sup><br>Análise dimensional<br>Quantidade de fios<br>Resistência à tração<br>Verificação da adesividade                                                                                     |
| <b>Fita de papel microperfurada</b>                                   | ABNT NBR 15758:2009 – Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall – Projeto e procedimentos executivos para montagem. Parte 1: Requisitos para sistemas usados como paredes<br><br>Texto Base 217:000.005-001: abr/2023 – Fitas e massas para tratamento de juntas em sistemas construtivos de chapas de gesso para drywall – Requisitos e métodos de ensaio | Identificação na embalagem <sup>(*)</sup><br>Análise dimensional<br>Resistência à tração<br>Estabilidade dimensional no longitudinal e na transversal                                                                            |

<sup>(\*)</sup> Requisito não considerado isoladamente para classificação como não qualificada.

Classificação das empresas conforme **Relatório Setorial nº 052 (período de validade: 02/09/2023 a 01/12/2023)**, da ABCLS - Associação Brasileira da Construção Leve e Sustentável e da TESIS – Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.

**PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DOS COMPONENTES PARA SISTEMAS  
CONSTRUTIVOS EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL**

**RELATÓRIO SETORIAL Nº 052**

(Período de validade: 02/09/2023 a 01/12/2023)

**Tabela 3 – Relação das marcas não conformes no Relatório Setorial nº 052 para Perfisados de aço Montantes (48, 70 ou 90) ou Guias (48, 70 ou 90) ou Canaleta C ou Cantoneira CL25**

| <b>Razão social</b>                                                   | <b>Marca comercializada</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>FLASAN COMERCIAL E INDUSTRIA DE PERFIS DE AÇO LTDA.</b>            | <b>FLASAN</b>               |
| <b>GM PERFIS LTDA.</b>                                                | <b>GM PERFIS</b>            |
| <b>GYPSTEEL INDUSTRIA DE PERFILADOS LTDA.</b>                         | <b>GYPSTEEL</b>             |
| <b>SINGULAR ENGENHARIA S.A.</b>                                       | <b>PERFILAR</b>             |
| <b>PL - INDUSTRIA METALURGICA LTDA.</b>                               | <b>PERFIL LÍDER</b>         |
| <b>PV INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIL METALICO LTDA</b>                | <b>PERFIL VALE</b>          |
| <b>HIRABAYASHI INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.</b> | <b>ROTIV</b>                |
| <b>GESSO J MOURA COMERCIO DE GESSOS LTDA.<br/>(SIQUE OSASCO)</b>      | <b>SIQUE GESSO</b>          |
| <b>SIQUE LESTE LTDA. (SIQUE LESTE)</b>                                | <b>SIQUE GESSO</b>          |
| <b>TF LOPES E SOARES COMERCIO DE GESSOS LTDA.<br/>(SIQUE GESSOS)</b>  | <b>SIQUE GESSO</b>          |

**Tabela 4 – Relação das marcas não conformes no Relatório Setorial nº 052 para o Acessório Suporte Nivelador Comum**

| <b>Razão social</b>                               | <b>Marca comercializada</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>COSIFER COMERCIO DE CHAPAS DE FERRO EIRELI</b> | <b>COSIFER</b>              |

**EMPRESAS NÃO CONFORMES:** são empresas que produzem e/ou comercializam marcas de componentes-alvo avaliados, que apresentam histórico de não conformidade sistemática em um ou mais requisitos de desempenho específicos a cada componente, conforme a Tabela 5 a seguir.

Classificação das empresas conforme **Relatório Setorial nº 052 (período de validade: 02/09/2023 a 01/12/2023)**, da ABCLS - Associação Brasileira da Construção Leve e Sustentável e da TESIS – Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.

## PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DOS COMPONENTES PARA SISTEMAS CONSTRUTIVOS EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL

### RELATÓRIO SETORIAL Nº 052

(Período de validade: 02/09/2023 a 01/12/2023)

**Tabela 5 – Requisitos de não conformidade das marcas acompanhadas no Programa Setorial da Qualidade dos componentes para Sistemas Construtivos em Chapas de Gesso para Drywall**

| Componente                                                                                                  | Referências normativas                                                                                                                                                                | Requisitos                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chapa de gesso: Standard e Resistente à Umidade de 12,5 mm e Resistente ao Fogo de 12,5 mm e 15,0 mm</b> | ABNT NBR 14715:2021 – Chapas de gesso para drywall. Parte 1 e 2: Requisitos e métodos de ensaio                                                                                       | Identificação na chapa de gesso <sup>(*)</sup><br>Espessura<br>Densidade superficial de massa<br>Resistência à ruptura na flexão |
| <b>Perfilados de aço: Montantes 48, 70 e 90, Guias 48, 70 e 90, Canaleta C e Cantoneira CL25</b>            | ABNT NBR 15217:2018 – Perfilados de aço para sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall – Requisitos                                                                       | Identificação no perfilado <sup>(*)</sup><br>Espessura do perfilado<br>Massa do revestimento de zinco                            |
| <b>Suporte nivelador comum para Canaleta C e tirante</b>                                                    | ABNT NBR 15758:2009 – Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall – Projeto e procedimentos executivos para montagem. Parte 2: Requisitos para sistemas usados como forros  | Identificação na peça e/ou na embalagem <sup>(*)</sup><br>Massa de zinco no suporte<br>Massa de zinco no tirante                 |
| <b>Massa para tratamento de juntas: pronta ou em pó</b>                                                     | ABNT NBR 15758:2009 – Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall – Projeto e procedimentos executivos para montagem. Parte 1: Requisitos para sistemas usados como paredes | Identificação na embalagem <sup>(*)</sup><br>Retração da massa<br>Craqueamento/fissuração<br>Aderência da fita à massa           |

Continua.

Classificação das empresas conforme **Relatório Setorial nº 052 (período de validade: 02/09/2023 a 01/12/2023)**, da ABCLS - Associação Brasileira da Construção Leve e Sustentável e da TESIS – Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.

**PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DOS COMPONENTES PARA SISTEMAS  
CONSTRUTIVOS EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL**

**RELATÓRIO SETORIAL Nº 052**

(Período de validade: 02/09/2023 a 01/12/2023)

**Tabela 5 – (continuação) – Requisitos de não conformidade das marcas acompanhadas no Programa Setorial da Qualidade dos componentes para Sistemas Construtivos em Chapas de Gesso para Drywall**

| Componente                                                                                 | Referências normativas                                                                                                                                                    | Requisitos                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Feltro de lã de vidro com espessuras nominais de 50 mm e 70 mm</b>                      | ABNT NBR 16726:2019 – Feltros de lã de vidro para isolamento acústico e térmico em sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall – Requisitos e métodos de ensaio | Marcação na embalagem <sup>(*)</sup><br>Análise dimensional <sup>(*)</sup><br>Gramatura<br>Absorção de umidade<br>Resistência à tração longitudinal<br>Condutividade térmica<br>Reação ao fogo                             |
| <b>Lã de PET com gramaturas nominais de 0350 kg/m<sup>2</sup> e 0,525 kg/m<sup>2</sup></b> | ABNT NBR 16832:2020 – Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall – Lãs de PET para isolamento térmico e acústico – Requisitos e métodos de ensaio              | Marcação na embalagem <sup>(*)</sup><br>Análise dimensional <sup>(*)</sup><br>Gramatura<br>Absorção de umidade<br>Resistência à tração longitudinal<br>Estabilidade dimensional<br>Condutividade térmica<br>Reação ao fogo |

<sup>(\*)</sup> Requisito não considerado isoladamente para a classificação como não conforme.